

www.myslenice.pl

*„Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rewitalizacja miasta – Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach**” po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:*

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej dot. w/w zadania, w części ST ogólnej i szczegółowej będącymi załącznikami do SIWZ, Inwestor określa nawierzchnię sportową poliuretanową typu Conipur 2S.

Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowane nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody, która jest powszechnie stosowana na boiskach wielofunkcyjnych i bieżniach lekkoatletycznych?

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych i następnie pokrywana poprzez natrysk mechaniczny warstwą użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM?

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania nawierzchni zamiennej pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych dla nawierzchni typu Conipur 2S.

Jednocześnie zaznacza się iż za nawierzchnię równoważną zostanie uznana zostanie nawierzchnia typu Conipur SP, powyższe wynika z faktu, iż w trakcie konstruowania parametrów technicznych obiektu pod uwagę były brane właściwości techniczne nawierzchni poliuretanowej typu Conipur 2S oraz Conipur SP. Warstwa nosna – podbudowa dla nawierzchni typu Conipur 2S oraz Conipur SP jest taka sama i zmiana nawierzchni nie zmieni jej parametrów technicznych.

Wobec powyższego wszędzie tam gdzie użyto w dokumentacji technicznej pojęcia „nawierzchnia poliuretanowa typu Conipur 2S” należy rozumieć „nawierzchnia poliuretanowa typu 2S lub nawierzchnia poliuretanowa typu Conipur SP”

Mając na uwadze zakres i treść wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.”

