

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane nr sprawy GPI – 3.271.06.2014  
„Modernizacja budynku OSP w Borzęcie”

pytanie:

Jakiej grubości styropian ma być zastosowany do ocieplenia ościeży?

Odp:

Proszę przyjąć styropian o gr. 3cm

pytanie:

Proszę o udostępnienie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz szczegółowy opis.

Odp:

Stosowne informacje znajdują się w pliku dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.