

Myślenice 22.06.2010 r.

GPI-3.341/10/2010
GPI-3.341/13/2010

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.06.2010 r.

1. Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczącej kategorii ruchu w ramach przetargów: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice – przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach” i „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice – modernizacja drogi „Do Hanusików” w Droginii, modernizacja drogi „Na Dąbrowę” pod Kasprzyckiego w Osieczanach”
2. Czy zamawiający zgadza się na przygotowanie mieszanki mineralno – asfaltowej zgodnie z normą „PN-S 96025: Nawierzchnie asfaltowe” ??

ODPOWIEDŹ:

Mieszanka mineralno – asfaltowa na zadania: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice – przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach” i „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice – modernizacja drogi „Do Hanusików” w Droginii, modernizacja drogi „Na Dąbrowę” pod Kasprzyckiego w Osieczanach” powinna być przygotowana zgodnie z normą „PN-S 96025: Nawierzchnie asfaltowe” na ruch kategorii **KR 3-4**.