



Myślenice, dnia 24.02.2014 r.

JRP.272.02.2014

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika**

Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami.

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr JRP.272.14.2013, pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Myślenicach ul. Asnyka, ul. Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bergela, ul. Daszyńskiego - Kontrakt nr 32**”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

Dotyczy ul. Bergela i Daszyńskiego

W projekcie budowlanym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Bergela i Daszyńskiego w w pkt.13 umieszczone jest zestawienie materiałów (zestawienie nie obejmuje przyłączy wykonywanych przez mieszkańców indywidualnie), które nie jest spójne z załączonym przedmiarem.

Przedmiar:

- 1.Rura kam.fi 200mm 1505mb
- 2.Rura kam.fi 150mm 512mb
- 3.Studnia fi 1000mm 10kpl
- 4.Studnia fi 600mm 60kpl
- 5.Studnia fi 425mm 25kpl

Projekt:

- Rura kam.fi 200mm 1516,5mb+53,4mb=1569 mb
Rura PVC fi 160mm 345,5mb
Studnia fi 1000mm 4 kpl
Studnia fi 600mm 64kpl
Studnia fi 425mm brak

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zasadami jednostki współfinansującej niniejszą inwestycję sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać do pierwszej studni znajdującej się w granicach (należy rozumieć granicę geodezyjną dla działki) przyłączanej nieruchomości lub do granicy działki w przypadku gdy na odcinku przewodu łączącego sieć główną z budynkiem nie została zaprojektowana studnia rewizyjna.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż należy przyjąć ilości według przedmiaru z zastrzeżeniem pkt. 25 ust. 7 IDW.

PYTANIE 2:

Dotyczy ul. Sobieskiego i Dąbrowskiego

W projekcie budowlanym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Sobieskiego i Dąbrowskiego w pkt.13 umieszczone jest zestawienie materiałów (zestawienie nie obejmuje przyłączy wykonywanych przez mieszkańców indywidualnie), które nie jest spójne z załączonym przedmiarem.

tel. (012) 63 92 317; (12) 63 92 313

fax (012) 63 92 305

e-mail: info@myslenice.pl, www.myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

ul.Rynek 8/9

32-400 Myślenice

Przedmiar:
1.Rura kam.fi 200mm 2264 mb
2.Rura kam.fi 150mm 301 mb
3.Studnia fi 425mm 14 kpl

Projekt:
Rura kam. fi 200mm 2139,5 mb, oraz
Rura PVC fi 200mm 123,5mb
Rura PVC fi 160mm 201mb
Studnia fi 425mm brak

ODPOWIEDŹ 2:

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

PYTANIE 3:

C. Dotyczy ul. Asnyka

W projekcie budowlanym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami W rejonie ulicy Asnyka w pkt.13 umieszczone jest zestawienie materiałów (zestawienie nie obejmuje przyłączy wykonywanych przez mieszkańców indywidualnie), które nie jest: spójne z załączonym przedmiarem

Przedmiar:
1.Rura kam. fi 200mm 487 mb
2. Rura kam. fi 150mm 91 mb
4. Studnia fi 600mm 24 kpl
5. Studnia fi 425mm 11 kpl

Projekt:
Rura kam. fi 200mm 463,5mb, oraz
Rura PVC fi 200mm 22,1mb
Rura PVC fi 160mm 25,5mb
Studnia fi 600mm 19 kpl
Studnia fi 425mm brak

ODPOWIEDŹ 3:

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ dla niniejszego postępowania w dniu 14.02.2014r, zamieszcza brakujący plik nazwie „UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ” stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA! :

Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż termin składania ofert upływa dopiero w dniu 20.03.2014 roku, nie przewiduje przedłużenia tegoż terminu.