



Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 300 (centrala); 12 63 92 303 (sekretariat), fax 12 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl

INW.271.20.2018

Myślenice, dnia 27.07.2018 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika

Zamawiający: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy: Myślenicki Budżet Obywatelski- Budowa ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej oraz Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w Funinho

Zamawiający działając z trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu analizy SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej oraz zadanych pytań składa następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:

W związku z wykluczającymi się zapisami w pkt. 5 i 7 SWIZ prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, osobnych dla poszczególnych zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zapisy IDW (część I SIWZ) są poprawne. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Pytanie 2:

W związku z przedmiotem zamówienia boisko do mini piłki nożnej wnoskujemy o zmianę parametrów trawy syntetycznej na trawę z przeznaczeniem do piłki nożnej. Trawa zasypiana tylko piaskiem kwarcowym ma przeznaczenie wielofunkcyjne. Trawa do piłki nożnej zasypywana jest piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Prosimy o zmianę parametrów. Prosimy o określenie poniższych parametrów:

- nawierzchnia wykonana w technologii gumowo – piaskowej,
- typ włókna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniającym
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: lateksowy
- ciężar włókna: min. 13.000 Dtex

- grubość włókna min. 400 micron
- wysokość włókna: min. 50 mm,
- ilość pęczków: min. 9000 m (min. 16 włókien w pęczku)
- ilość włókien: min. 144 000/ m2
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.500 gr. / m2
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości 21-24kg/m2 i granulat gumowy EPDM z recyklingu szary lub czarny w ilości 15-17kg/m2.

Dokumenty dotyczące nawierzchni.

- kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z wymogami FIFA
- atest PZH lub równoważny;
- kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry techniczne);
- próbkę 20x30cm oferowanej trawy ;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w związku z przedłożonym zapytaniem dokonuje zmiany nawierzchni rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do gry w Funinho oraz mini piłki nożnej z trawy syntetycznej przyjętej w dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej na nawierzchnię z przeznaczeniem do piłki nożnej z trawy sztucznej wykonanej w technologii gumowo-piaskowej o parametrach określonych powyżej. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza nowy zamienną dokumentację techniczną.

W związku z dokonaną w dniu 26 lipca 2018 r. zmianą terminu składania ofert na dzień 2 sierpnia 2018 r. Zamawiający nie dokonuje kolejnej zmiany terminu składania ofert.

W związku z powyższym:

1. skreśla się dotychczasową treść pkt 19 IDW (część I SIWZ) a punkt ten otrzymuje następujące brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: **w sekretariacie Urzędu Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice**, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	2 sierpnia 2018	do godz.	10:00
---------	------------------------	----------	--------------

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9,
32-400 Myślenice

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane:

„Myślenicki Budżet Obywatelski - Budowa ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej oraz Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w Funinho” część zamówienia nr (nr ref. INW.271.20.2018).”

Nie otwierać przed dniem: 2 sierpnia godz. 10:15

(wpisać datę i godzinę wyznaczoną jako termin otwarcia ofert)

- Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić **nazwę i adres Wykonawcy**.
- skreśla się dotychczasową treść pkt 21 IDW (część I SIWZ) a punkt ten otrzymuje następujące brzmienie :

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: **w pok. nr 15** Urzędu Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w terminie:

w dniu	2 sierpnia 2018	o godz.	10:15
--------	------------------------	---------	--------------

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania/otwarcia ofert dokonana została w dniu 26.07.2018 zgodnie z Informacją dla Wykonawców zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego we wskazanym dniu. Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza zmieniony i uaktualniony dokument IDW oraz zmienioną dokumentację techniczną.

Z poważaniem