



Myślenice, dnia 28.03.2014 r.

JRP.272.03.2014

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika**

Informacja o dokonaniu zmian w dokumentacji przetargowej

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z dostrzeżeniem rozbieżności postanowień pomiędzy opublikowanym ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr JRP.272.03.2014, pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów IV etap – Kontrakt nr 31**”, po dokonaniu analizy materiałów zamieszczonych na stornie internetowej Zamawiającego, przedstawia co następuje:

Celem ujednoczenia zapisów w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu oraz TOMIE I SIWZ - IDW dotyczących posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w tym dokumencie:

- 1) Zapis zawarty w pkt 9 ust. 1 ppkt 2) TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje następującą treścią:

*„Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o długości minimum 3.000,00 mb, o wartości inwestycji minimum 2.000.000,00 zł brutto”*

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż zapis zawarty w TOMIE III SIWZ – OPZ pkt. 5 *Charakterystyka zabudowy w/w pojazdu urządzeniem do wysokociśnieniowego czyszczenia Kanalizacji* lit. f) otrzymuje nowe brzmienie:

Zamiast:

Wyłączenie napędu pompy i przestawienie silnika pojazdu na bieg jałowy po przekroczeniu stanu minimalnego.

Powinno być:

Sygnalizacja braku wody i urządzenie wyłączające:

- * sygnalizacja ostrzegawcza poprzez lampkę kontrolną w chwili obniżenia się lustra

tel. (012) 63 92 317; (12) 63 92 313
fax (012) 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl, www.myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

- wody w zbiorniku do ustalonego poziomu
- * **automatyczne przełączenie pompy w tryb pracy – „obieg wewnętrzny” i przestawienie silnika napędowego pompy na bieg jałowy po przekroczeniu stanu minimalnego poziomu wody w zbiorniku - co umożliwia dalsze działanie układu hydraulicznego zapewniającego możliwość hydraulicznego zwinięcia węża pozostawionego w kanale.**

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych powyżej.

UWAGA! :

Wprowadzone powyżej zmiany w treści SIWZ mają wyłącznie charakter nieistotny, a ponadto termin składania ofert upływa dopiero w dniu 14.04.2014r., w związku z czym Zamawiający nie przewiduje zmiany tegoż terminu.

Z poważaniem