

„Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice”

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **MI.GOS.7021.1.341.II.1.13**

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia – miasto i gmina Myślenice.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy wynosi 2700 szt punktów oświetlenia ulicznego oraz 25 szt. szaf oświetleniowych SON.
Na terenie miasta sterowanie siecią oświetlenia ulicznego odbywa się za pomocą zegarów astronomicznych, natomiast na terenie wsi – fotokomórkami. Szczegółowy wykaz punktów świetlnych zawiera załącznik nr 1 do OPZ.
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego obejmuje swym zakresem:
 - a) bieżące przeglądy urządzeń elektrycznych sieci oświetlenia ulicznego w zakresie sprawności technicznej, kompletności i bezpieczeństwa
 - b) kontrola stanu oświetlenia (źródeł światła) w porze świecenia
 - c) wymiana niesprawnych źródeł światła (w razie uszkodzenia)
 - d) mycie zabrudzonych kloszy
 - e) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni i tablic rozdzielczych (w razie korozji)
 - f) naprawa uszkodzonych wysięgników
 - g) naprawa uszkodzonych tabliczek słupowych
 - h) naprawa uszkodzonych drzwiczek latarni
 - i) pomiary skuteczności ochrony od porażen
 - j) podwieszanie zerwanych przewodów
 - k) pielęgnacja zieleni w miejscach kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi
 - l) naprawa uszkodzonych urządzeń zasilania i sterowania oświetleniem, za wyjątkiem przypadków, gdy uszkodzenia są skutkiem działania zjawisk atmosferycznych, aktów wandalizmu
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii wymienionych w punkcie 4 lit. c),f),g),h), l), w maksymalnym terminie 3 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego.
Obowiązki wymienione w pkt. 4 lit. a),d),e),i),j),k) Wykonawca będzie realizował zgodnie wymogami Zamawiającego oraz przedstawionym w dniu podpisania umowy szczegółowym Harmonogramem świadczenia usług.
6. W przypadku świecenia w dzień, a nie świecenia w nocy całego obwodu oświetleniowego – Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w maksymalnym terminie 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.