

**„Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Borzęta”**

W odpowiedzi na pytania informujemy, iż obowiązują parametry trawy syntetycznej **zawarte w zmienionym 27.07.2011 r. SIWZ** - „Instrukcja dla Wykonawców – zamienny”. Są to parametry trawy ostateczne. Podane wartości są wartościami minimalnymi.

**Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej:**

- włókno monofilowe, polietylenowe,
- wysokość 15-20 mm,
- dtex min. 8000,
- grubość włókna min. 100 mikronów,
- gęstość pęczków min. 25.000/m<sup>2</sup>,
- gęstość włókien min. 300.000/m<sup>2</sup>,
- wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm.

**Nawierzchnia musi posiadać:**

- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi