

Myślenice 11.12.2012 r.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy: udzielenie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach”**

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach”, po dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **PYTANIE:**

W związku z odpowiedziami z dnia 11.12.2012 r. prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie zagadnienia podbudowy pod nawierzchnię. W odpowiedzi na pytanie 3 należy „zamienić pozycję zgodnie z pytaniem” czyli należy dodatkowo wycenić 25 cm podbudowy z tłucznia na powierzchni 4471,97 m<sup>2</sup>. Natomiast w odpowiedzi nr 5 należy wycenić podbudowę „zgodnie z wyliczeniami zawartymi w Państwa piśmie” czyli należy przyjąć dodatkowo podbudowę 0-40 cm na powierzchni 4 892,94 m<sup>2</sup> oraz dodatkowo podbudowę 15 cm na powierzchni 5 392,64 m<sup>2</sup>. Między tymi dwoma pytaniami odnoszącymi się do tej samej rzeczy występują zasadnicze rozbieżności. Prosimy o ostateczną wersję przedmiaru na plac.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z przedstawionym przedmiarem należy przyjąć dodatkowo wykonanie podbudowy na istniejącej powierzchni asfaltowej o powierzchni 4471 m<sup>2</sup> o grubości 25 cm. Projektant branży drogowej przyjął podbudowę pomocniczą w zakresie od 0 do 40 cm - średnio daje to około 10 cm na całej powierzchni terenu. Do tego dochodzi 15 cm podbudowy zasadniczej. Razem 25 cm na całej powierzchni.