

„Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacji miasta – budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach” po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

1) Pytanie: Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody, która jest powszechnie stosowana na boiskach wielofunkcyjnych i bieżniach lekkoatletycznych?

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych i następnie pokrywana poprzez natrysk mechaniczny warstwą użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.

Odpowiedź: Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania nawierzchni zamiennej.

W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi na przedstawione pytanie Zamawiający wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Załączniku nr 2 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dalej jako OST:

- w „Specyfikacji Technicznej”

1. str. 56 pkt 5.3. dodanie po słowach „nawierzchnia poliuretanowa typu CONIPUR 2S” słów: „lub typu CONIPUR SP”
2. str. 56 pkt 5.3.3 dodanie po słowach „typu CONIPUR 2S” słów: „lub typu CONIPUR SP”

Ponadto wprowadza się zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Załączniku nr 2 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w Szczególnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dalej jako SST:

- w „Przedmiar + kosztorys szczegółowy ślepy – Sz. Podst. Nr 2”

1. str. 3 pkt 8.2. dodanie po słowach „typu CONIPUR 2S” słów: „lub typu CONIPUR SP”
2. str. 4 pkt 9.15 dodanie po słowach „typu CONIPUR 2S” słów: „lub typu CONIPUR SP”
3. str. 15 pkt 8.2.KI. dodanie po słowach „typu CONIPUR 2S” słów: „lub typu CONIPUR SP”
4. str. 17 pkt 9.15.KI. dodanie po słowach „typu CONIPUR 2S” słów: „lub typu

CONIPUR SP”

5. str. 25 w pozycji: „Nawierzchnia poliuretanowa typu CONIPUR 2S” dodanie słów: „lub typu CONIPUR SP”

- w „**Opisie Technicznym**”

1. str. 4 dodanie po słowach „nawierzchnia poliuretanowa typu CONIPUR 2S” słów: „lub typu CONIPUR SP”
2. str. 10 dodanie po słowach „nawierzchnia poliuretanowa typu CONIPUR 2S” słów: „lub typu CONIPUR SP”