

Myślenice, dnia 18.04.2011r.

JRP.272.01.2011

Zamawiający: Gmina Myślenice

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczków - Kontrakt nr 7**”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), po dokonaniu analizy przedmiarów oraz dokumentacji projektowej, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ dla niniejszego zamówienia, przedstawia następujące wyjaśnienia:

W przedmiarach pn: „Zasilanie energetyczne przepompowni PG3, PG5, PG11, PG12, PG14 i PG15” dokonuje się zmian, które wynikają z zamieszczonej w dniu 25.02.2011r. dokumentacji projektowej.

W tabeli „Zestawienie materiałów” w pozycji Transformator TNOS- 15,75/04-63kVA

Zamiast: Transformator TNOS - 15,75/0,4 - 63kVA

Powinno być: Transformator TNOS - 15,75/0,4 – 100 kVA

Biorąc pod uwagę niewielki zakres i charakter zmian SIWZ, **Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

Z poważaniem