

Odpowiedzi na pytania

Dot.: "Rewitalizacja Zarabia - etap III - budowa kortów tenisowych, boiska do badmintonu, fundamentów pod zadaszenie kortów tenisowych, piłkochwyków oraz budynku szatniowo - gospodarczego z wewnętrzną instalacją wod.kan., CO i elektryczną"

Pytania z dnia 10.04.2013 r.

Pytanie:

1. Zwracamy się o określenie rodzaju oraz grubości okładziny kamiennej na elewacji oraz kominach budynku szatniowo-gospodarczego. Informacja jest niezbędna do prawidłowej wyceny. Kamień może być klejony do warstwy ocieplenia lub montowany na niezależnych kotwach.
2. Zwracamy się o określenie gatunku drewna dla okładziny elewacji budynku.
3. Pozycja nr 1 w przedmiarze KNR 2-31 0802/07 i KNR 2-31 0802/08 - projektant podaje przedmiar $0,2 \times 7,21 \times 27,25 = 39,29 \text{ m}^2$ (trzy wymiary głębokość x szerokość x długość daje wartość w m^3) a powinno być $7,21 \times 27,25 = 196,47 \text{ m}^2$.
4. Zwracamy się o podanie pozycji kosztorysowej oraz przedmiaru dla następujących prac:
 - a) wykonanie podbitki z boazerii drewnianej na zewnętrznych elementach dachu
 - b) wykonanie okładziny kamiennej na elewacji budynku
 - c) wykonanie okładziny kamiennej na kominach budynku
 - d) wykonanie rusztu oraz elewacji z desek drewnianych
5. Zwracamy się o podanie czy ślusarka zewnętrzna okienna i drzwiowa jest barwiona dwustronnie czy jednostronnie od zewnątrz.
6. Zwracamy się o podanie jakie drzwi wewnętrzne należy przyjąć do wyceny PCV, aluminium lub inne.
7. W przedmiarze w pozycji 54 jest zapis „wyposażenie dodatkowe na drzwi żaluzja AJP” –szt. 1 – czy jest to żaluzja wewnętrzna czy zewnętrzna ?
8. Dołączona charakterystyka energetyczna nie jest zgodna z projektem budowlanym budynku szatniowo- gospodarczego. Zwracamy się o dostarczenie właściwej charakterystyki. Niezgodne są obliczenia z założeniami oraz projektem budowlanym.



Odpowiedź:

Odpowiedzi na pytania:

Ad 1. Proszę założyć grubość kamienia zgodnie z załączonym przedmiarem, klejonego do warstwy ocieplenia.

Ad 2. Jako gatunek okładziny drewnianej na elewacjach należy przyjąć drewno modrzewiowe lub świerk kanadyjski. Ceny tego materiału są bardzo zbliżone.

Ad 3. Powinno by $7,21 \times 27,25 = 196,47$ m²

Ad 4. Załączam przedmiar dotyczący:

- a) wykonania podbitki z boazerii drewniane
- b) wykonania okładziny kamiennej na elewacji budynku
- c) wykonania okładziny kamiennej na kominach budynku
- d) wykonania rusztu oraz elewacji z desek drewnianych

Ad 5. Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa wykonana z PCV zgodnie z zaleceniami inwestora.

Ad.6. Drzwi wewn trzne naley wykona z PCV

Ad.7. Zastosowano żaluzję zewnętrzną w przedmiarze robót.

Ad. 8. Jako załącznik dołączam poprawioną charakterystykę energetyczną dotyczącą budynku szatniowo – gospodarczego.