

## **Informacja o zmianie terminu składania ofert**

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przetargów: „Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta” oraz „Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: m. Krzyszkowice” informujemy, że **termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 22.10.2010 r. godzina 10.00**. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15.

Poniżej podajemy ostateczne parametry dla traw syntetycznych na boiskach będących przedmiotem zamówienia. Są to parametry minimalne.

### ***Dot. „Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta”***

Parametry trawy syntetycznej (minimalne):

- włókno monofilowe, polietylenowe,
- grubość włókna – min. 150 mikronów,
- wysokość – 16 mm,
- gęstość pęczków – min.52500/m<sup>2</sup>,
- gęstość włókien – min.840000/m<sup>2</sup>,
- ciężar dtex min. 8800,

### ***Dot. „Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: m. Krzyszkowice”***

Parametry trawy syntetycznej (minimalne):

- trawa syntetyczna 100 % PE, monofilowa,
- włókna wzmocnione na całej długości wtopionym rdzeniem stabilizującym („U”, „C”, „V”),
- grubość włókna – min.60 mm,
- gęstość pęczków – min.8400/m<sup>2</sup>,
- gęstość włókien – min.110000/m<sup>2</sup>,
- ciężar dtex – min. 12000,

Równocześnie informujemy, iż wcześniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące certyfikatów, badań oraz atestów pozostają bez zmian.